



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim

HK.903.100.2026

Gorzów Wielkopolski, 2026-04-17

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz sprawozdań próbek wody podawanej do sieci (Stacja Uzdatniania Wody, ul. Leśna w Witnicy) oraz z sieci (Urząd Miasta i Gminy, Plac Andrzeja Zabłockiego 6 w Witnicy) wodociągu publicznego w Witnicy pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 08.04.2026 r., tj. nr:

- SB/42604/04/2026 z dnia 15.04.2026 r. (parametry grupy A, Enterokoki oraz chlor wolny)
- SB/42605/04/2026 z dnia 15.04.2026 r. (parametry grupy A, Enterokoki oraz chlor wolny)

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Analiza wyników ww. badań wykazała, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Dorota Słowińska
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Witnicy (e-mail: biuro@mzk.witnica.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Witnica (e-mail: urzad@witnica.pl)
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp.
(e-mail: piwgorzowwlpk@zgora.wiw.gov.pl)

BP



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
ul. Kosynierów Gdyńskich 27 | 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599-21-25-841
+48 95 722 89 86
adres e-mail: psse.gorzow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-34765-51306-RUCBI-36